

Nummer	K9014/03	Vervangt	K9014/95
Uitgegeven	2007-09-01	D.d.	1995-08-28


procescertificaat
Tanksanering HBO/diesel

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Leeflang Cleaning & Transport B.V.

uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn K902/03 "Tanksanering HBO/diesel" voor de volgende onderdelen:

- het verwijderen van tanks;
- het opvullen van tanks;
- het hersaneren van tanks.



ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Onderneming
Leeflang Cleaning & Transport B.V.
Metaalhof 15
3067 GM Rotterdam
Telefoon : 010-4552222
Telefax : 010-4556333

Pagina	2	Nummer	K9014/03	Vervangt	K9014/95
		Uitgegeven	2007-09-01	D.d.	1995-08-28

Tanksanering HBO/diesel

PROCESSPECIFICATIE

Algemeen

Het proces betreft:

het buiten gebruik stellen van tanks, inclusief bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het toepassingsgebied betreft tanks waarin zich huisbrandolie, diesel of een gelijkwaardig product, zoals gasolie, stookolie, motorolie, water en huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden.

Het ongereinigd vervoeren van deze tanks is niet toegestaan.

Toelichting:

Buiten dit toepassingsgebied valt onder meer het saneren van benzinetanks, waarvoor een aparte certificatieregeling bestaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer en de AMvB BOOT (Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks).

TANKSANERINGSCERTIFICAAT

Na afloop van de verrichte werkzaamheden wordt voor elke gesaneerde tank een tanksaneringscertificaat afgegeven.

Het gecertificeerde tanksaneringsbedrijf mag gebruik maken van onderstaand pictogram:

Verplichte aanduidingen op het tanksaneringscertificaat betreffen:

- het pictogram zoals rechts staat aangegeven;
- registratienummer;
- omvang van de saneringswerkzaamheden;
- gegevens van de gesaneerde tank;
- gegevens opdrachtgever;
- gegevens plaats van de tanksanering;
- gegevens tanksaneerder.



WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Stel door visuele beoordeling vast of:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het tanksaneringscertificaat juist en volledig ingevuld is.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Leeflang Cleaning & Transport B.V.
 - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van tanksaneren de genoemde beoordelingsrichtlijn.
4. Indien tijdens het bodemonderzoek een verontreiniging wordt geconstateerd dient het Bevoegd Gezag hiervan in kennis te worden gesteld.
5. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe: www.kiwa.nl.